

20.08.2024

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«20» августа 2024 г., 59240061000211849355

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
11 ОНДиПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу УНДиПР
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

край Пермский, г Чайковский, ул Советская, Дом 23, тел. 83424160091, e-mail: 11ond@59.mchs.gov.ru

УКАЗАНИЕ НА ССЫЛКУ НА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 20 » августа 2024 г. № 2408/011-59/240/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", адрес юридического лица: 617748, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ЧАЙКОВСКИЙ, ПОСЕЛОК МАРКОВСКИЙ, 34 ИНН 5920008338

Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или юридического лица (организации) (в родительном падеже), на которого выявлены признаки нарушения требований

**2. При осуществлении
федерального государственного пожарного надзора**

Указываются наименование лица (лиц), осуществляющего проверку (надзор), виды муниципальных надзоров и государственного надзора в соответствии с составом органов, федерального надзора (с указанием номера, даты составления документа), инспекция (надзор), территориальный надзор

получил сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В процессе проведения профилактического визита 20.08.2024 по адресу: Пермский край, Чайковский городской округ, п. Марковский, д. 51 были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: не обеспечена своевременная замена огнетушителя указанная в паспорте огнетушителя, чем нарушены требования п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

Перечисляются сведения о выявленных признаках нарушения требований, указываются, как минимум, наименование, дата составления документа, номер документа, инспекция (надзор), территориальный надзор, вид государственного надзора (с указанием номера, даты составления документа), вид государственного надзора

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункты 60 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Перечисляются сведения об действиях (бездействии) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуальных предпринимателей и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**


МБОУ "Марковская СОШ" принять меры по недопущению нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование и предоставление контролирующему лицу сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

Указываются сведения по поводу о виде контроля, которым устанавливаются нормы и требования по фактам и действиям, подлежащим контролю

Старший инспектор II Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) Иванов Владимир Александрович



Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование учреждения, органа государственного контроля (надзора), органа местного самоуправления, иного государственного органа

Инициалы

Иванов Владимир Александрович - Старший инспектор II Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (государственный инспектор Чайковского городского округа и Еловского муниципального округа по пожарному надзору) телефон: +73422484001 (доб. 311), E-mail: Iond@59.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность государственного инспектора государственного пожарного надзора, государственного инспектора надзора за соблюдением требований пожарной безопасности, государственного инспектора надзора за соблюдением требований безопасности при эксплуатации объектов технического назначения)

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале